

上海市松江区民政局 上海市松江区消防救援支队

沪松民〔2023〕24号

关于加强本区养老服务机构 消防安全排查工作的通知

各街镇、各养老机构：

4月18日，北京长峰医院发生重大火灾，造成29人死亡。各养老机构（含内设医疗机构）要高度重视机构内消防安全，强化消防安全主体责任意识，深刻吸取火灾事故教训，聚焦设施薄弱环节，举一反三强化隐患排查，集中治理突出火灾风险隐患。现就相关工作通知如下：

一、组织全面排查

各养老机构立即组织开展消防安全自查（责任部门：各养老机构）。各街镇全面开展检查，立即组织专业力量对辖区内所有养老机构开展消防安全大排查（含未备案的养老服务场所，责任部门：各街镇）。区民政局、区消防支队成立养老机构安全消防排查小组，由局领导带队检查、防火巡查，对薄弱养老机构落实“点对点”具体指导。（责任部门：区民政局、区消防支队、各

街镇)

自查、检查重点包括：

1、养老服务机构内是否在施工装修；是否违规使用大功率电器、室内是否堆放易燃可燃物、是否存在乱扔烟头现象等，各养老服务机构是否及时补充储备各类火灾防控应急物资。

2、应急逃生通道是否畅通、应急疏散预案是否切实可行有效。

3、针对认知障碍照护专区、失能老年人照护区域内消防安全开展重点检查。

4、消防设施器材是否缺乏或失效、消防管理责任是否落实、值班制度是否落实、消防应急处置预案是否完善、消防演练是否及时，以及“社会福利机构消防安全管理十项规定”是否落实到位等情况。

二、专题分析研判

根据自查、检查情况，各机构、各街镇立即开展分析研判；在此基础上，区民政局会同区消防部门召开养老服务机构火灾防控形势分析研判会。分析研判主要围绕养老机构违规使用大功率电器、室内堆放易燃可燃物、乱扔烟头、服务对象自救能力弱、消防设施器材缺乏及失效、消防管理责任落实、值班制度不落实、消防应急处置预案不完善、消防演练不及时等情况，找准薄弱环节、短板和漏洞，研究加强和改进的措施，明确工作计划、责任人和完成时限。（责任部门：各养老机构、各街镇、区民政局、区消防支队）

三、开展宣传培训

根据养老服务机构消防安全管理要求，近期区消防支队将组织开展消防安排管理培训。各街镇结合实际情况，会同属地安全生产、消防支队等开展消防安全宣传培训，因地制宜开展应急演练，进一步提升消防安全意识，进一步明确消防安全岗位职责，完善落实消防安全制度，健全消防应急处置预案，确保消防问题早发现、早处置。发动消防志愿者开展防火巡查检查、消防宣传教育和不安全行为劝阻工作。（责任部门：区消防支队、区民政局、各街镇、各养老机构）

四、加强设备维护

各街镇、各养老服务机构在消防安全排查中，要对现有消防喷淋、微型消防站、感烟火灾探测报警器、故障电弧探测器、自动消防设施等消防安全设施器材加强检查，确保其正常使用。各养老服务机构要及时补充储备各类火灾防控应急物资。（责任部门：区消防支队、各街镇、各养老机构）

请各街镇及早安排检查，并将排查情况于4月24日前报区民政局养老服务科。（联系人：朱蕾，37736908）

附件：松江区养老服务机构消防安全检查表



附件

松江区养老服务机构消防安全检查表

检查时间	年 月 日 时 分 至 时 分		
检查地点			
检查单位 及人员			
被检查单位			
单位法人 (负责人)		联系电话	
检查内容	1. 院内是否正在开展装修施工: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否; 2. 室内是否堆放易燃可燃物: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否; 3. 是否存在乱扔烟头现象: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否; 4. 是否及时补充储备各类火灾防控应急物资: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否; 5. 应急逃生通道是否畅通: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否; 6. 应急疏散预案是否切实可行有效: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否; 7. 认知障碍照护专区、失能老年人照护区域内是否存在消防隐患: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否; 8. 消防设施器材是否缺乏或失效: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否; 9. 消防管理责任是否落实: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否; 10. 值班制度是否落实: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否;		

	<p>11. 消防应急处置预案是否完善: <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否;</p> <p>12. 消防演练是否及时: <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否;</p> <p>13. 是否违规使用大功率电器: <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否:</p>
<p>检查组 现场 意见 反馈</p>	<p>检查人员 (签字):</p>
<p>被检查单 位意见</p>	<p>现场负责人 (签字):</p>

